

## **ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 9**

**набавка број Н/Р/02/16**

**објављено 04.11.2016. године**

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

### **1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Да ли Наручилац може дати залогу будућих потраживања нашој пословној банци, а с обзиром на велика финансијска обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Одговор је негативан.

### **2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У Лот- у 1, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу у предмеру „Бродарска школа\_остало\_07.03.2016“ у рекапитулацији за предмер Б8 наведени су радови ВиК, грејање и електроинсталације, а нису достављени предмери. Да ли се ови радови изводе или нису предмет ове јавне набавке?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Видети Појашњење бр. 8, Одговор бр. 2 као и Измену бр. 3 тендерске документације.

### **3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У лот-у 1, XII ГИМНАЗИЈА, у предмеру „предмер фасада“ у делу разни радови наведена је позиција замене електроинсталација. Да ли можемо да добијемо детаљнији предмер са количинама светиљки, каблова и галантерије која се мења?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Видети измену бр. 4 тендерске документације.

### **4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У лоту-у 2, ОШ „Нада Поповић“ у рекапитулацији у предмерима за грађевинске радове наведени су електрорадови али за њих немају предмери. Да ли можемо да добијемо предмере који недостају или они нису предмет ове јавне набавке?

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Грешком су изостављени предмери за електрорадове. Видети Допуну бр. 2 тендерске документације.

### **5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ЛОТ 3 - ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, ЛОКАЦИЈА: САКУЛЕ  
позиција 2. гласи:

1. НАБАВКА, ПОСТАВЉАЊЕ, СТРУГАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ХРАСТОВОГ ПАРКЕТА ПРЕКО БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ

Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлех масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљаче на паркет машини (хоблерици) подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фме струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м2 пода.

Храстов паркет I класе 300 м2 х =

Потребан материјал:

- летве 5x3цм 1.600м1 х =
- гума вибрациона 2.000 ком х =
- ексери за закивање паркета и гуме испод летве 30кг =
- најлон за салу 50 кг =
- паркет I класе храстов 310,00м2 =
- лајсна сокле, потребно је 80 м =
- „Стуко“ основни + завршни лак за 300,00 м2 (115кг) =
- фарба за обележавање терена 0,75 л х 25 ком =
- трака за заштиту потребно је 15 ком. =

Молимо да вас да дефинишете дајемо ли укупну цену за материјал и рад за 300м2 паркета или раздвојено по појединим позицијама материјал и рад?

#### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Потребно је дати укупну цену за материјал и рад за 300м2 паркета.

#### **6 ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ОШ Иво Лола Рибар Нови Сад – предмер радова, грађевинско занатски радови, група радова VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ Пос А Фасадна столарија

У достављеним шемама столарије од ПОС1 до ПОС9 (прозори) није обележено која су крила фиксна, а која се отварају и на који начин.

Молим Вас да дефинишете начин отварања прозора за поменуте позиције.

#### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Пос 1, 2, 5, 7, 9 - комбиновано отварање на бар два поља (по вертикалној и хоризонталној оси) доњег појаса.

Пос 6 - комбиновано (као јединствена површина од два поља) по вертикалној и хоризонталној оси.

Пос 3, 4, 8 - отварање по вертикалној оси (на Пос 4 доње поље).

## **7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Гимназија Врњачка Бања

- Позиција XII-1 – С обзиром да није прецизирана дебљина паркета у предмеру да ли је могуће нудити готов фабрички лакиран вишеслојни паркет I класе уместо класичног који мора да се бруси и лакира?

## **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Видети Измену бр. 4 тендерске документације.

## **8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ОШ Ј.Ј. Змај Нови Пазар

- Позиција XII-1 - Да ли је на овој позицији могуће понудити готов фабрички лакиран спортски паркет са ФИБА сертификатом за међународна такмичења са следећим техничким карактеристикама: Спортски дрвени систем, укупне дебљине 38мм +/- 3мм, са Protесо лак површинском заштитом, отпорност на ватру Cfl S1 (по ЕН 13501-1), тежине до 16.100 г/м<sup>2</sup>, са неопходим трењем од 106 (по ЕН 13036-4), упијање скока од 52% ( ЕН 14808), вертикални одскок лопте 98,3% (ЕН 12235), дебљина горњег дрвеног слоја од 14мм (ЕН 429), а на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (мах. влажност 2%) . Систем има Фиба сертификат. "TARKETT – Multiflex M"

## **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Одговор је потврдан.

## **9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Шумарска школа Краљево

- Позиција фискултурна сала VII-001 - Не наводи се тип сокле/лајсне у конкретној позицији а у општим техничким условима се наводи да је потребно подизање пода на зид у висини од 15 цм што значајно подиже цену а у овој конкретној позицији то није наведено. Занима нас чиме се руководимо приликом састављања понуде - конкретним предмером или општим условима?
- Позиција фискултурна сала VII-003 - Да ли је на овој позицији могуће понудити готов фабрички лакиран спортски паркет са ФИБА сертификатом за међународна такмичења са следећим техничким карактеристикама: Спортски дрвени систем, укупне дебљине 38мм +/- 3мм, са Protесо лак површинском заштитом, отпорност на ватру Cfl S1 (по ЕН 13501-1), тежине до 16.100 г/м<sup>2</sup>, са неопходим трењем од 106 (по ЕН 13036-4), упијање скока од 52% ( ЕН 14808), вертикални одскок лопте 98,3% (ЕН 12235), дебљина горњег дрвеног слоја од 14мм (ЕН 429), а на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (мах. влажност 2%) . Систем има Фиба сертификат. "TARKETT – Multiflex M"
- Позиција фискултурна сала VII-004 - С обзиром да није прецизирана дебљина паркета у предмеру да ли је могуће нудити готов фабрички лакиран вишеслојни паркет I класе уместо класичног који мора да се бруси и лакира?
- Позиција ходници IX-001 - Не наводи се тип сокле/лајсне у конкретној позицији а у општим техничким условима се наводи да је потребно подизање пода на зид у висини од 15 цм што значајно подиже цену а у овој конкретној позицији то није наведено. Занима нас чиме се руководимо приликом састављања понуде - конкретним предмером или општим условима?

## **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

- Позиција фискултурна сала VII-001 – Сокла је дата у предмеру (ПОС VIII-003 – Столарски радови)
- Позиција фискултурна сала VII-003 - Одговор је потврдан.
- Позиција фискултурна сала VII-004 - Одговор је потврдан.
- Позиција ходници IX-001 - Није јасно о којој позицији се ради.

**10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

ОШ Драгомир Трајковић -Жбевац

- Позиција 11 - Не наводи се тип сокле/лајсне у конкретној позицији а у општим техничким условима се наводи да је потребно подизање пода на зид у висини од 15 цм што значајно подиже цену а у овој конкретној позицији то није наведено. Занима нас чиме се руководимо приликом састављања понуде - конкретним предмером или општим условима?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Морају се поштовати општи услови и предмер. За сваку позицију, која није у предмеру детаљно описана, примењује се опис из општих услова.

Такође, понуђачи увидом у пројекат могу видети решене детаље свих позиција.

**11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

Да ли постоји могућност да, због изузетно обимне документације и захтевних предмера, одложимо рок доставе понуда за 06.12.2016?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Одговор је негативан.

Заменик председника Комисије за набавку

*M. Pantić*

Маја Пантић